

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
	<u>Холодоснабжение</u>							
	К1.1, К1.2							
1	Фанкойл кассетного типа	KFZF30H0EN1		«Kentatsu»	шт.	1		
2	Фанкойл кассетного типа	KFZF38H0EN1		«Kentatsu»	шт.	1		
3	Пульт дистанционного управления			«Kentatsu»	шт.	2		
4	Дренажная помпа	sauerman si 82		«Sauerman»	шт.	2		
5	Труба полиэтиленовая ПНД, Ду20, Ø 32x5,4	ГОСТ18599-2001			м	20		
6	Труба дренажная Ду 20				м	30		
7	Тепловая изоляция из вспененного каучука толщиной 13 мм, 13x Ø 35	K-FLEX ST/SK		K-FLEX	м	20		
8	Кран шаровый Ду20	BVR		“Danfoss”	шт.	4		
9	Трехходовой вентиль VRB3, Kvs=1.6м3/ч	VRB3		“Danfoss”	шт.	2		
10	Балансировочный клапан MSV-BD Ду20	MSV-BD		“Danfoss”	шт.	2		
11	Автоматический воздухоотводчик Airvent	Airvent		“Danfoss”	шт.	4		
12	Кран шаровый со штуцером для слива, Ду15			“Danfoss”	шт.	4		
13	Фильтр сетчатый Y666, Ду 20	Y666		“Danfoss”	шт.	2		
14	Термоманометр ТМТБ-3 Ø80 1/2", 0...0.25 МПа, 0...+120°С	ГОСТ 2405-88		«Росма»	шт.	6		
15	Манометрический кран нар. и внут. резьба 1/2"				шт.	6		

Взамен инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

						05166-ОВ.С			
						ТОРГОВО РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС "Атмосфера" г. Санкт-Петербург, Комендантская пл., 1, цоколь, пом. 0-13			
Изм.	Копуч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Кондиционирование помещений магазина "SAMSUNG"	Стадия	Лист	Листов
Разрабо-	Кузнецов				8.15		Р	1	1
Провери	Кудрявцев				8.15				
Гл. спец.	Анисимов				8.15				
Н. контр	Михайлов				8.15		Спецификация оборудования, изделий и материалов	ООО «ДИДАЛ»	
Нач. отд	Смирнов				8.15				